

VELEKEY KFT

Éves szakreferensi összefoglaló jelentés

Bevezető

Az Energiahatékonysági Törvény végrehajtó rendeletének (122-2015. (V. 26.) Korm. rendelet) 7/A§ e) pontja előírja, hogy az energetikai szakreferens a tárgyévet követő május 15-ig összefoglaló jelentést készít gazdálkodó szervezetnél végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz.

A szakreferens által elvégzett feladatok

A Velekey Kft. fűtési gázfelhasználási igény 2019-ben 27,5 %-ot csökkent, illetve a technológiai gázfelhasználás 14,5 %-kal lett is kevesebb, mint előző évben. A technológia gázmegtakarítás a munkák jobb megszervezéséből (szerszám csereidők csökkentek) keletkezett. A gázmennyiség teljes csökkenés az előző évhez képest 16,5 %.

Az üzem jelentős villamos energia fogyasztását 2019 május végén üzembe helyezett GINOP – 1.1.1.16-2018-00078 sz. komplex pályázattal támogatott 3 db 50 kWp teljesítményű napelemes rendszerével sikerült jelentősen csökkenteni. Az üzem 2019 évi villamos energia mérlegét a következő táblázat szemlélteti.

Villamos energia felhasználási mérlege 2019-ben	
	kWh/év
Mért felhasználás	551060
Mért fogyasztás (kifizetett)	514153
A valós villamos energia felhasználás	621741

Az üzem 2019-ben az évi villamos energia fogyasztása 514.153 kWh/év lett, a 2018 évi vételezett fogyasztáshoz képest ez közel 20%-os csökkenést jelentett. Az is látszik, hogy az üzem előző évi valós villamos energia felhasználása majd 3 %-kal kevesebb, mint 2018-ban. Ebbe a 3%-ban benne van a 2017. decemberében megvalósult LED világítás kiépítésének 10.900 kWh/év megtakarítása is.

Szombathely, 2020. május 15.



Hivessy Géza
energetikai szakreferens